

Skoczów, 07.10.2024

PP-1.071.4.2024

14.10.2024r.

do wiadomości komisji
oświaty i Infrastruktury
[Signature]

Druk Nr100.....

URZĄD MIEJSKI W SKOCZOWIE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2024-10-07 Nr 14247

Ilość zał. RM

Wydział

Podpis [Signature]

W związku z przeprowadzonym rocznym przeglądem technicznym budynku i terenu wokół Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 27 oraz przeglądem jednostek oświatowych przeprowadzonym przez pracowników i członków Komisji Oświaty Gminy Skoczów informuję, że zakwestionowany został stan techniczny ogrodzenia z cegły, który jest Pani własnością.

Stwierdzono, że z ogrodzenia odpadają kawałki cegły, gruzu, wyrastają krzaki. Ponadto cieknie woda z rur wystających z ogrodzenia, które najprawdopodobniej stanowią odwodnienie terenu Pani działki.

Ogrodzenie jest tak wybrzuszone, że istnieje ryzyko zawalenia lub osunięcia muru, co może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

Z uwagi na powyższe, mając na względzie bezpieczeństwo, wzywam Panią w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. do naprawy ogrodzenia, w tym odprowadzenia wód gruntowych i deszczówki w należyty sposób – nie na teren przedszkola.

W przypadku nieusunięcia przez Panią w/w nieprawidłowości w podanym terminie, które należą do obowiązków właściciela działki, zostaną podjęte dalsze kroki prawne.

Z poważaniem

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1
w Skoczowie
mgr Katarzyna Izdebska

Do wiadomości:

1. adresat
2. Burmistrz Miasta Skoczowa
3. Rada Miejska Skoczowa - Komisja Kultury i Oświaty
4. Rada Miejska Skoczowa - Komisja Infrastruktury
5. Wydział Inwestycji i Rozwoju UM w Skoczowie
6. a/a