



Druk Nr 215


"MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O."

ul. Olszyna 10, 43 - 430 Skoczów
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347303
Kapitał Zakładowy 43.738.000 zł REGON 241438066 NIP 5482607239

T2.414.1.2025.KP

Skoczów dnia 08.04.2025 r.

L. Dz.



Rada Miejska w Skoczowie
Rynek 1
43-430 Skoczów

Dotyczy: informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli podłączenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiślańskiej w Skoczowie

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w dniu 01.10.2024r., które odbyło się w rejonie ul. Stara Droga w Harbutowicach, dotyczącego sytuacji powodziowej we wrześniu 2024r., Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie informuje, że w dniach 10-17.03.2025r. odbyła się kontrola budynków zlokalizowanych pomiędzy Drogą Krajową 81 i ul. Wiślańską w Skoczowie. Przedmiotem kontroli było podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych.

Zakres kontroli obejmował **26** budynków, w tym 23 budynki mieszkalne i 3 budynki o innym charakterze użytkowania, zlokalizowanych przy ul. Wiślańskiej w Skoczowie.

Kontrola wykazała:

- 19 budynków podłączonych prawidłowo;
- 2 budynki nie posiadające przyłączy kanalizacji sanitarnej i nie są do niej podłączone;
- 1 budynek posiadający niedozwolone podłączenie rynny do kanalizacji sanitarnej;
- 2 budynki posiadające podłączenie do kanalizacji sanitarnej poprzez szambo;
- 2 budynki posiadające podłączenie do kanalizacji sanitarnej w złym stanie technicznym – stwierdzono konieczność przebudowy tych przyłączy kanalizacyjnych;
- 10 budynków nie posiadających inwentaryzacji geodezyjnej istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej;

W załączeniu przesyłamy mapę z naniesionym zakresem obejmującym kontrolę w przedmiotowym terenie. Ze względu na ochronę danych osobowych szczegółowe informacje zostały utajnione i pozostają w aktach Spółki.

Stwierdzone nieprawidłowości będą stanowiły przedmiot dalszego postępowania pomiędzy Spółką a właścicielami nieruchomości.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Anna Kwiatkowska

Otrzymują :

1 x Adresat

1 x a/a



92

LEGENDA:

- Zakres kontroli
- Działka budynku objętego kontrolą

PREZES ZARZADU
Wójt Gminy Skoczów

Cel wydruku: do użytku służbowego
Wydruk sporządził: Katarzyna Paszek, dnia: 08.04.2025 r.
278/1